

**DITTA ESECUTRICE**

Ragione Sociale: Business Development Italia Srl  
 Sede: Via Panebianco, 682 - Cosenza (CS)  
 Contatto: info@bditaliasrl.com  
 Operatore: Dott. Emilio Ferraro

**DATI DI IMPIANTO**

Impianto: xxxxxxxxxxxxxxxx  
 Linea: xxxxxxxxxxxxxxxx  
 Località: xxxxxxxxxxxxxxxx  
 Coordinate GPS: -  
 Cod. Rintr.: xxxxxxxxxxxxxxxx

**OGGETTO DELLA PROVA**

Costruttore: Business Development Italia srl  
 Modello: SFP 021 TF  
 Nr. di serie:  
 Versione FW: 01.07.04  
 Versione SW:

**ALTRI DATI**

Note: xxxxxxxxxxxxxxxx  
 Tipo Tensione: BT  
 Un (V): 230

**STRUMENTO DI PROVA**

Costruttore: Asita srl  
 Modello: AS5200  
 Nr. di serie: 170000; taratura 2020-09-16

Tipo*	Misura	Soglia	Errore	Tolleranza	Esito**
CEI 0-21 27.S1: Soglia Intervento	339,7 [V]	340,0 [V]	-0,3 [V]	17,0 [V]	P
CEI 0-21 27.S1: Tempo Intervento	1,527 [s]	1,500 [s]	0,027 [s]	0,065 [s]	P
CEI 0-21 27.S2: Soglia Intervento	58,9 [V]	60,0 [V]	-1,1 [V]	3,0 [V]	P
CEI 0-21 27.S2: Tempo Intervento	0,199 [s]	0,200 [s]	-0,001 [s]	0,026 [s]	P
CEI 0-21 59.S1: Soglia Intervento	440,8 [V]	440,0 [V]	0,8 [V]	22,0 [V]	P
CEI 0-21 59.S1: Tempo Intervento	288,158 [s]	603,000 [s]	- [s]	< [s]	P
CEI 0-21 59.S2: Soglia Intervento	464,7 [V]	460,0 [V]	4,7 [V]	23,0 [V]	P
CEI 0-21 59.S2: Tempo Intervento	0,215 [s]	0,200 [s]	0,015 [s]	0,026 [s]	P
CEI 0-21 81<.S1: Soglia Intervento	49,813 [Hz]	49,800 [Hz]	0,013 [Hz]	0,020 [Hz]	P
CEI 0-21 81<.S1: Tempo Intervento	0,098 [s]	0,100 [s]	-0,002 [s]	0,023 [s]	P
CEI 0-21 81>.S1: Soglia Intervento	50,218 [Hz]	50,200 [Hz]	0,018 [Hz]	0,020 [Hz]	P
CEI 0-21 81>.S1: Tempo Intervento	0,112 [s]	0,100 [s]	0,012 [s]	0,023 [s]	P
CEI 0-21 81<.S2: Soglia Intervento	47,486 [Hz]	47,500 [Hz]	-0,014 [Hz]	0,020 [Hz]	P
CEI 0-21 81<.S2: Tempo Intervento	0,103 [s]	0,100 [s]	0,003 [s]	0,023 [s]	P
CEI 0-21 81>.S2: Soglia Intervento	51,495 [Hz]	51,500 [Hz]	-0,005 [Hz]	0,020 [Hz]	P
CEI 0-21 81>.S2: Tempo Intervento	0,086 [s]	0,100 [s]	-0,014 [s]	0,023 [s]	P
CEI 0-21 Telescatto: Tempo Intervento	0,033 [s]	0,050 [s]	- [s]	< [s]	P
CEI 0-21 Telescatto con DDI: Tempo I	0,050 [s]	0,100 [s]	- [s]	< [s]	P

\*\* [P] = PASS - [F] = FAIL - [N.I.] = Non Intervento

\* Verifiche Massima Tensione (59) e Massima Frequenza (81>) eseguite in base alla normativa CEI 0-21 A) e D) paragrafo A.4.3.1  
 Verifiche Minima Tensione (27) e Minima Frequenza (81<) eseguite in base alla normativa CEI 0-21 A) e D) paragrafo A.4.3.2  
 Verifiche Telescatto eseguite in base alla normativa CEI 0-21 paragrafo A.4.3.3.3